



COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY

CIRCULAR N° 1 CONCURSO DE PRECIOS N°01/24

“ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LOS PUENTES INTERNACIONALES LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y GENERAL ARTIGAS, LLAVE EN MANO”.

11 de junio de 2024

En el día de la fecha se recibieron una serie de consultas, las que se detallan a continuación junto con sus respectivas respuestas:

Consulta 1:

En el pliego, en el ítem 1 en la descripción. estructura... y en este caso solo sería lona, porque el resto van con chapa y lona.?

El ítem 2, 4, 5, 6 y 7 está cubierto por chapa y luego la lona, lo pregunto, por que al ser grandes es conveniente que tengan la chapa, porque la lona sola a la intemperie, no suele soportar el viento.

Respuesta 1:

Con relación al Ítem 1 si bien no se especifica la colocación de chapa para sostén de la lona sería conveniente la cobertura de dicho elemento de sostén del material impreso.

Consulta 2:

Las estructuras, van en el suelo, con hormigón y patas de caño, pero no especifica qué altura deben tener la patas hasta el comienzo del cartel.

Respuesta 2:


Los pozos son de 1 metro de profundidad y la altura de las patas al comienzo del cartel son de 1.80.

Consulta 3:

En el ítem 3, que serían los pendones verticales, se especifica la utilización de ACM 4 mm que son mane tipo sándwich de aluminio y acrílico, estos son muy costosos y difíciles de conseguir, se puede hacer el mismo trabajo, con una chapa gruesa?

Respuesta 3:

De no conseguirse en el mercado dicho material y con la finalidad de abaratar costos, el trabajo se puede confeccionar en chapa de calibre grueso.


Dr. Sebastián I. Amestoy
Secretario Administrativo
Comisión Administradora del Río Uruguay